



Gliwice, 16.09.2019 r.

**Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka**

ul. Dolnej Wsi 74

44 – 100 Gliwice

**Dot.:** Wymiany dźwigu osobowego w budynku A w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach.

W nawiązaniu do zapytania z dnia 11.09. 2019 informujemy co następuje:

Zaprojektowana winda o wymiarach kabiny 120x140 cm, udźwigu 675 kg oraz liczbie pasażerów 9 osób jest zgodna z normą PN – EN81.20 pkt 5.4.2.1.3 Tablica 6 oraz pkt 5.4.2.3. Tablica 8.

Odpowiadając na pytanie co do powierzchni kabiny informujemy, że zgodnie z przywołaną normą powierzchnię użytkową kabiny oblicza się na podstawie wymiarów wewnętrznych mierzonych na wysokości 1m. Zaprojektowany wymiar kabiny (jej powierzchnia użytkowa) spełnia wszystkie wymagania tej normy zarówno dla udźwigu jak i dla ilości osób.

Ponadto informujemy, że podany na rysunku wymiar 113 cm określa światło między elementami wykończenia kabiny.

Z poważaniem  
mgr inż. Leszek Czyszek