

1/2019

Gliwice, 28-03-2019 r.

nr kor.

Dotyczy: **Modernizacja obiektu - sanitariatów, szatni i ciągów komunikacyjnych wraz z pracami towarzyszącymi.**

**Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zespół Szkół Specjalnych  
Im. Janusza Korczaka  
W Gliwicach  
ul. Dolnej Wsi 74  
44-100 Gliwice

tel. +48 32 231-32-22  
fax +48 32 231-32-22  
kadry@zszs-gliwice.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

**Pytania:**

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na wykonanie modernizacji wielobranżowej pomieszczeń w segmencie B na parterze nr 0/01 do 0/11 – jako tzw. I etap robót proszę o wyjaśnienie czy wskazane poniżej zakresy robót, jako nieujęte w przedmiarach wchodzi w zakres ogłoszonego postępowania:

1. Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń.
2. Montaż maskownic na grzejniki
3. Wymiana hydrantów
4. Zmiana przebiegu instalacji hydrantowej (konieczna podczas wyburzeń)
5. Montaż kabin prysznicowych w pom. 0/04, 0/09 ( 4 szt.)
6. Wyposażenie pom. 0/11 i 0/10 – lustro, umywalka + bateria dla niepełnosprawnych, wc dla np, zlew gospodarczy+ bateria.
7. Oświetlenie LED dla wykończenia ścian holu – sklejka
8. Doposażenie tablicy TB
9. Balustrady ze stali nierdzewnej – hol
10. Pochylnia z płyt gk dla posadzek – hol
11. Szyba ze szkła bezpiecznego – hol

**Odpowiedzi przygotowane przez biuro projektowe:**

1. Nie mamy osobnego opracowania wentylacji, jedynie należy doposażyć istniejące wloty wentylacji grawitacyjnej w wentylatory kanałowe.
2. Maskownice na grzejniki opisane są na rysunku posadzek i wykończeń (informacja rysunek A.10)
3. Wymiana hydrantów (informacja rysunek A.10) wchodzi w zakres zadania, gdyż łączy się z prowadzeniem instalacji zasilającej hydranty
4. Przebieg instalacji hydrantowej pozostaje ten sam, należy go zmienić w niezbędnym zakresie, tj. w rejonie wejścia do sali gimnastycznej.
5. Kabin prysznicowe - wykonać zgodnie z rysunkiem A.10, A.12, A.14.
6. Wyposażenie pomieszczeń - wykonać zgodnie z rysunkiem A.10, A.12.
7. Zabudowa ściany korytarza sklejką drewnianą wraz z oświetleniem (rysunek A.13) - wchodzi w zakres.
8. Zgodnie z dokumentacją części elektrycznej, informację o rozbudowie tablicy TB1 podano w opisie w pkt. 1.7

9. Balustrady ze stali nierdzewnej (informacja rysunek A.10) - wchodzi w zakres  
10. Pochylnia (informacja rysunek A.10) - wchodzi w zakres  
11. Szyba ze szkła bezpiecznego (informacja rysunek A.10) - wchodzi w zakres.  
**Wobec powyższego ww. zakres Wykonawca winien ująć w cenie oferty  
i uwzględnić pod Lp. 4  
(Prace dodatkowe .....) formularza cenowego - załącznik nr 9  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Z poważaniem

Tomasz Ociecek

Dyrektor Zespołu

Kopia aa.